



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ Фрунзенского
района департамента труда и социального
развития Приморского края
Е.Э.Вертинская
«19» мая 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров для края»**
- 1.2. Адрес объекта: **г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.6а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть 4-этажного здания, 244,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да,нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания _____ г., последнего капитального ремонта _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018 г., капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки кадров для края» (ГАУ ДПО «УЦПК»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.6а.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды нежилого помещения.
- 1.9. Форма собственности: негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) нет
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Департамент образования
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
г. Владивосток, ул. Свечанская 9.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- автобусы № 7, 60, 54, 81, (остановка «Краевая больница»);

- автобусы № 23, 17 (остановка «Семеновская»).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 740м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)		1.1-1.3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		2.1-2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		3.1-3.12
4	Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (О) ДУ (Г,С,У,К)		4.1-4.15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		5.1-5.9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,К,О,У) ВНД (С)		6.1-6.11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ДУ (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, условно доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения.

Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют наземные предупреждающие тактильные указатели, ширина лестницы менее 1,35 м, отсутствуют поручни с обеих сторон лестницы, облицовка ступеней лестницы разрушена, лестница не обозначена контрастно, лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством. Глубина входной площадки не достаточна для разворота и маневрирования кресла-коляски, кнопка вызова дежурного расположена на высоте более 1,1 м, кнопка вызова дежурного не обозначена. Ширина дверного проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,57 м), высота порога более 0,014 м (0,05 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, ручка двери не соответствует нормам по доступности для использования инвалидами, входная дверь закрывается с задержкой менее 5 с (4 с).

Кнопка вызова на 3-м этаже перед входом в холл ОСИ расположена на высоте более 1,1 м (1,52 м), ширина коридора в холле ОСИ в свету менее 1,5 м. Перед маршами межэтажных лестниц отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, межэтажные лестницы не обозначены контрастно, межэтажные лестницы не дублируются подъемными устройствами, у межэтажных лестниц отсутствуют поручни со стороны стены. Ширина дверного проема двери с лестничной клетки 3-го этажа в холл ОСИ в свету менее 0,9 м (0,82 м), высота порога двери более 0,014 м, ручка двери не соответствует нормам по доступности для использования инвалидами.

Мебель в кабинетах расставлена без учета требований к обслуживанию инвалидов и МГН, в учебных классах отсутствуют столы с регулировкой высоты, в учебных и компьютерных классах и приемной отсутствуют специальные сидения для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и крючки для костылей, ширина дверных проемов в свету менее 0,9 м (в приемную – 0,79 м, в учебные классы – 0,73-0,77 м, в компьютерный класс – 0,76 м), в приемной отсутствует индукционная система.

Ширина дверных проемов в туалетную комнату и туалетные кабины в свету менее 0,9 м (0,66 и 0,55 м соответственно), перед входом в туалетную комнату расположен порог высотой более 0,014 м (0,09 м), размеры туалетных кабины менее нормативных (1,35 x 1,52 м), отсутствует пространство для размещения и разворота инвалидной коляски, туалетные кабины не оборудованы поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, ручки дверей не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, отсутствует кнопка вызова помощника/кнопка звонка в дежурную комнату, отсутствует опорный поручень у раковин.

Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт и организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Текущий ремонт и организация

	эвакуации)	альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт и организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт и организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» апреля 2018 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «20» апреля 2018 г.